

नोटीस

विषय : विकास प्राधिकरण पेठ क्र. 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेकरीता उभारावयाच्या सबस्टेशनचे अंदाजपत्रक बनविणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबत

विकास प्राधिकरणामार्फत पेठ क्र. 12 येथे गृहयोजना उभारण्याचे काम प्रस्तावित आहे. सदरच्या गृहयोजनेकरीता 20 MVA, 22/11 क्षमतेचे सबस्टेशन उभारणे प्रस्तावित आहे. सदरचे सबस्टेशन उभारणीचे कामाकरीता खालीलप्रमाणे विद्युत विषयक बाबींचे दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत.

Sr. No.	Item Description	Qty
1	Supplying, testing and commissioning 3 phase, 22KV/ 11 kV, 50 Hz, 10 MVA Distribution transformer as per MSEDCL with approved GA, test conditions having maximum flux density of 1.9 Tesla ,low loss on non load & max load conditions , high efficiency & CPRI approved guidelines with oil immersed and naturally cooled outdoor type, copper wound transformer, Copper Bus bar suitable for outgoing cable with termination & insulators suitable for outgoing cables with on load tap changer ,delta/star connected with temperature rise should not exceed 40oC by thermometer in oil and 45oC by the resistance in winding at full load rating, with HV tapping (with off load tap changer) off load +5 to -10 in steps of 2.5%, with standard accessories complete with test certificate, As per attached specifications As per IS 2026 & tested as per BIS-1 / BIS 2 norms as per MSEDCL requirements .The Scope of consist approval of GA Drawing ,factory testing by MSEDCL authority, installation of transformer & electrical allied work, testing & approval by testing & operation division of MSEDCL	2 No.

विषयांकीत विद्युत विषयक बाबींचे दरपत्रक आपल्या लेटरहेडवर कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांचे कार्यालयात दिनांक 06/02/2019 पर्यंत दुपारी 1:00 वाजेपर्यंत आणून द्यावे, आपले दरपत्रक वाहतूक, व इतर सर्व करांसहीत असावेत.(GST वगळून) सदरचे दरपत्रक फ़क्त अंदाजपत्रक तयार करणेसाठी वापरण्यात येणार आहे, तसेच या दरपत्रकावर कोणतेही काम अदा होणार नाही याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

sd /---

**कार्यकारी अभियंता
विद्युत विभाग**