

नोटीस

विषय : विकास प्राधिकरण पेठ क्र. 12 येथील प्रस्तावित गृहयोजनेकरीता उभारावयाच्या सबस्टेशनचे अंदाजपत्रक बनविणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबत

विकास प्राधिकरणामार्फत पेठ क्र. 12 येथे गृहयोजना उभारण्याचे काम प्रस्तावित आहे. सदरच्या गृहयोजनेकरीता 20 MVA, 22/11 क्षमतेचे सबस्टेशन उभारणे प्रस्तावित आहे. सदरचे सबस्टेशन उभारणीचे कामाकरीता खालीलप्रमाणे विद्युत विषयक बाबींचे दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत.

Sr. No.	Item Description	Qty
1	Providing earthing with galvanized iron earth plate size 60 x 60 x 1 cm complete with excavation upto depth of 3Mtr, Backfilling with Coal, Brick bat, sand & ground enhancing compound 25 kg bag complete CI pipe casing of 150 mm with required holes , with a wire mesh for watering and brick masonry block work up toto depth of 900 mm with RCC cover of 600 mm X600mm cover complete with all materials, testing & recording the results as per specification & approval by MSEDCL	19 No.
2	Providing earthing with Copper earth plate size 60 x 60 x 0.6 cm complete with excavation up to depth of 3Mtr, Backfilling with Coal, Brick bat, sand & ground enhancing compound 25 kg bag complete CI pipe casing of 150 mm with required holes , with a wire mesh for watering and brick masonry block work upto depth of 900 mm with RCC cover of 600 mm X600mm cover complete with all materials, testing & recording the results as per specification & approval by MSEDCL	18 No.

विषयांकीत विद्युत विषयक बाबींचे दरपत्रक आपल्या लेटरहेडवर कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांचे कार्यालयात दिनांक 06/02/2019 पर्यंत दुपारी 1:00 वाजेपर्यंत आणून द्यावे, आपले दरपत्रक वाहतूक, व इतर सर्व करांसहीत असावेत.(GST वगळून) सदरचे दरपत्रक फ्रक्त अंदाजपत्रक तयार करणेसाठी वापरण्यात येणार आहे, तसेच या दरपत्रकावर कोणतेही काम अदा होणार नाही याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

sd /--
कार्यकारी अभियंता
विद्युत विभाग